

Verkkoanalysointilaite ja kWh mittarit RS-485 portilla

Verkkoanalysointilaite ja kWh-mittarit RS-485 portilla.



Tekniset tiedot

Kuvaus

Verkkoanalysointilaite ja kWh mittarit
RS-485 portilla



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tyyppi	Toiminta	Kuvaus
6003170	6774001	MPR-63S IP-54	Verkkoanalysointilaite	• (VL-N) ja (VLL) • (IL1,IL2,IL3) , ΣI ja IN • Taajuus, • W, VAR, VA, • P, Q, S, ΣP, ΣQ, ΣS, • Max., Min. • Cos φ • kWh, kVarh • Käyttötuntilaskuri (Nollattava) • THD I%, THD V% • Harmoniset yliaallot 1 - 31 • Rele lähtö (2 kpl) • 1 Mb muisti • Mittaus... / 5A virtamuuntajalla 0,05 – 10000A • Vakiona energiapullsilähtö • Vakiona RS-485 portti , Sarjaliikenne Modbus RTU
6003185	6774017	MPR-53S- DIN	Verkkoanalysointilaite (RS485 portti)	• Kokonaissärö THD V% ja THD I% • (VL-N) ja (VL-L) • (IL1,IL2,IL3) , (ΣI) • Nollavirta • Taajuus (Hz) , tehokerroin (P.F) ja Cosφ • (P), (Q) ja (S) sekä (ΣP), (ΣQ) ja (ΣS) • Päteenergiat kuorma ja generaattori (kWh) • Loisenenergiat kuorma ja generaattori (kVarh) • 2 digitaalista tuloa
6003188	6774016	MPR-53S-96	Verkkoanalysointilaite (RS485 portti)	• Kokonaissärö THD V% ja THD I% • (VL-N) ja (VL-L) • (IL1,IL2,IL3) , (ΣI) • Nollavirta • Taajuus (Hz) , tehokerroin (P.F) ja Cosφ • (P), (Q) ja (S) sekä (ΣP), (ΣQ) ja (ΣS) • Päteenergiat kuorma ja generaattori (kWh) • Loisenenergiat kuorma ja generaattori (kVarh) • 2 digitaalista tuloa
6003174	6774024	EPR-04S-96	kWh-mittari	• Päteenergiat kuorma ja generaattori (kWh) • Loisenenergiat kuorma ja generaattori (kVarh) • Cosφ • (P), (Q) ja (S) sekä (ΣP), (ΣQ) ja (ΣS) • 2 digitaalista tuloa
6009248		MPR-63-41	Verkkoanalysointilaite	Verkkoanalysointilaite
6003236	6774014	MPR-53-96	Virran ja jännitteen harmoniset säröt THDI ja THDV	Verkkoanalysointilaite