

3202696 / ReStart Autotest Vikavirtasuoja, 30mA, 4x40A, B-tyyppi, 4P

ReStart Autotest automatisoi vikavirtasuojan testauksen. Jos vikavirtakytkintä ei testata säännöllisesti, laukaisumekanismi voi tulla jumittua. Tämä voi johtaa siihen, että vikavirtakytkin ei toimi vian sattuessa. ReStart Autotest suorittaa vaadittavan toimintakunnon testauksen automaattisesti 28 päivän välein. ReStart Autotest vikavirtasuojat säästävät merkittävästi henkilöstön työaikaa ja samalla huoltokustannukset pienenevät. Joissakin sovelluksissa, kuten aurinkosähköjärjestelmissä ja sähköautojen latauspisteissä on käytettävä B-tyypin vikavirtasuojakytkimiä. ReStart Autotest tarjoaa ratkaisun myös silloin, kun suojattavassa kohteessa vaatimuksena on B-tyypin vikavirtasuoja.



Sähkönumero	3202696
Kuvaus	ReStart Autotest Vikavirtasuoja, 30mA, 4x40A, B-tyyppi, 4P
Tuotesarja	90 ReStart
ETIM-luokkakoodi	EC002693
ETIM-luokkanimi	Vikavirtasuojakytkin
Tekninen nimi	3202696
Tuotenumero	5300162

Tekniset tiedot

Virta [A]	40
Jännite [V]	400

