

3202561 / ReStart Autotest Vikavirtasuoja, 30mA, 4x63A, A-tyyppi, 4P

ReStart Autotest GW90901N vikavirtasuojakytkin suorittaa vaadittavan toimintakunnon testauksen automaattisesti 28 päivän välein. Kun testattavia vikavirtasuojia on kohteessa paljon saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä, koska huolto-henkilökunnan ei tällöin tarvitse hoitaa vaadittavaa testausta ja testaus tulee suoritettua asianmukaisesti. Kun vikavirtasuojakytkin on lauennut, ReStart toiminto tarkistaa järjestelmän ennen automaattista jälleenkytkentää. Jos vika on maavuoto, ReStart ei suorita jälleenkytkentää. Integroitu apukosketin ilmaisee tällöin käyttäjälle, että automaattista jälleenkytkentää ei tapahtunut.



Sähkönumero	3202561
Kuvaus	ReStart Autotest Vikavirtasuoja, 30mA, 4x63A, A-tyyppi, 4P
Tuotesarja	90 ReStart
ETIM-luokkakoodi	EC002693
ETIM-luokkanimi	Vikavirtasuojakytkin
Tekninen nimi	3202561
Tuotenumero	6014099

Tekniset tiedot

Virta [A]	63	Korkeus (mm)	0
Jännite [V]	400	Pituus (Syvyys) (mm)	0
Leveys (mm)	0		

